



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
Аккредитованный Орган инспекции**

ОКПО 76733231, ОГРН 1052463018475, ИНН/КПП 2463070760/246301001
Юридический адрес: Сопочная ул., д. 38, г. Красноярск, 660100,
тел. (391) 202-58-01, факс (391) 243-18-47, e-mail: fguz@24.rospotrebnadzor.ru
www.24.rospotrebnadzor.ru/center/

**Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в
городе Канске.**

Фактический адрес: Эйдемана ул., д. 9, г. Канск, 663613
Тел. (8-391-61) 3-34-04, факс 3-34-04, E-mail: kansk_fguz@24.rospotrebnadzor.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710074 Федеральной службы по аккредитации
Зарегистрирован в Едином реестре 03 июля 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

**Заместитель руководителя Органа
инспекции. Главный врач**

Г.И.Правдивцева
« 23 » 08 2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы
о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного
имущества, используемых для осуществления медицинской деятельности.

г. Канск

№ 347

Санитарно – эпидемиологическая экспертиза (далее экспертиза) о соответствии государственным санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам зданий, помещений и оборудования для осуществления медицинской деятельности в медицинском кабинете в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Соколовский детский сад № 10» (МБДОУ «Соколовский детский сад № 10») по адресу: 663816, Красноярский край, Иланский район, с.Соколовка, ул. Просвещения, 46, проведена по определению о назначении санитарно-эпидемиологической экспертизы

заместителя начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске – Зыкова В.А., № 805/гу от 24.07.2015г.

Экспертиза проводилась помощником врача по общей гигиене санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, гигиенических и других видов оценок Смирновой В.В., и.о.заведующий отделом - помощником врача эпидемиолога Михальцовой О.В. Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Канске, в соответствии со ст. 42 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ.

Экспертиза проводилась на соответствие требованиям следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52 –ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный Закон от 17.08.98 г. № 157 –ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;
- Федеральный Закон № 77-ФЗ от 18.06.2001г. «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации, (с изменениями от 22 августа 2004г.);

- 1) Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (далее – СанПиН 2.1.3.2630-10);
- 2) Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее - СанПиН 2.4.1.3049-13);
- 3) Санитарные правила и нормативы «санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами. СанПиН 2.1.7.2790-10» (далее – СанПиН 2.1.7.2790-10);
- 4) Санитарные правила «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. СанПиН 2.2.4.548-96» (далее – СанПиН 2.2.4.548-96);
- 5) Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03» (далее – СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03);
- 6) Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.1./2.1.1.2585 -10 Изменения и дополнение № 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;
- 7) Санитарные правила «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами. СП 3.1.958-00» (далее – СП 3.1.958-00);
- 8) Санитарно-эпидемиологические правила «Профилактика вирусного гепатита В СП 3.1.1.2341 -08» (далее – СанПиН 3.1.1.2341 -08);
- 9) Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.2952-11«Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита» (далее СП 3.1.2952-11);

- 10) Санитарные правила «Профилактика дифтерии. СП 3.1.2.3109-13» (далее СП 3.1.2.3109-13);
- 11) Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» (далее – СП 3.1.2.3114-13);
- 12) Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», (далее СП 3.1/3.2.3146-13);
- 13) Санитарные правила и нормы «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекционных мероприятий против синантропных членистоногих. СанПиН 3.5.2.1376-03» (далее – СанПиН 3.5.2.1376-03);
- 14) Санитарно-эпидемиологические правила «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности. СП 3.5.1378-03» (далее – СП 3.5.1378-03);
- 15) санитарно-эпидемиологические правила «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий. СП 3.5.3.3223-14» (далее – СП 3.5.3.3223-14);
- 16) Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.1.5.1059 – 01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения» (далее СП 2.1.5.1059 – 01);
- 17) Санитарно-эпидемиологические правила и нормы «Санитарные правила содержания территорий населенных мест СанПиН 42-128-4690-88» (далее СанПиН 42-128-4690-88);
- 18) Санитарные правила «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических). СП 1.1.1058-01» (далее – СП 1.1.1058-01);
- 19) Санитарные правила «Изменения и дополнения № 1 к СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. СП 1.1.2193-07» (далее – СП 1.1.2193-07);

При проведении экспертизы использовались следующие документы и информационные материалы:

- протокол измерений физических факторов от 15.09.2015г. № 211 - 613, проведенных Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Канске. Аттестат аккредитации ИЛЦ № Росс.RU.0001.510640 Федеральной службы по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ) зарегистрирован в Едином Реестре 02.10.2013г. до 02.10.2018г. (далее ИЛЦ);
- Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Соколовский детский сад № 10»;
- копия технического паспорта;
- Копия Свидетельство Основного государственного регистрационного номера № 1022400759952;
- Копия технического паспорта нежилого здания Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Соколовский детский сад № 10»;

- Копия контракта на оказание безвозмездных услуг по вывозу твердых бытовых отходов и мусора № 03/тбо от 03.08.2015г. с «РиэлтрИнвестКонсалтинл»;
- Копия контракта № 308 от 20.12.2014г. на проведение дератизации, дезинсекции с ИП Гельм О.Г.;
- Копия контракта от 18.09.2015 г. № 1186-РТСО от 26.06.2015г. на услуги по сбору (приему) и утилизации ртутьсодержащих отходов с Канское МУПТС и СО г. Канска;
- Копия программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Соколовский детский сад № 10»

Результаты натурного обследования, проведенного помощником врача по общей гигиене санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, гигиенических и других видов оценок Смирновой В.В., и.о.заведующий отделом - помощником врача эпидемиолога Михальцевой О.В. Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Канске, от 15.09.2015г.

Экспертиза проводилась по следующим направлениям:

1. Экспертиза условий оказания – экспертиза оказания первичной доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи.
 - 1.1. Экспертиза архитектурно-планировочного решения.
 - 1.2. Экспертиза внутренней отделки помещений.
 - 1.3. Экспертиза условий водоснабжения и водоотведения.
 - 1.4. Экспертиза отопления, вентиляции, микроклимата и воздушной среды помещений.
 - 1.5. Экспертиза естественного и искусственного освещения.
 - 1.6. Экспертиза инвентаря и технологического оборудования.
 - 1.7. Экспертиза условий обращения с медицинскими отходами.
 - 1.8. Экспертиза соблюдения противоэпидемического режима при оказании медицинской помощи в соответствии с требованиями санитарных правил.
 - 1.9. Экспертиза организации производственного контроля.

Общие сведения.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Соколовский детский сад № 10» создано с целью оказания муниципальных услуг, и исполнения муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования.

Статус Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Соколовский детский сад № 10» - бюджетное учреждение. Тип - дошкольная образовательная организация. Вид - детский сад.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Соколовский детский сад № 10» является юридическим лицом. Свидетельство ОГРН № 1022400759952.

Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Соколовский детский сад № 10».

Сокращенное наименование: МБДОУ «Соколовский детский сад № 10».

Учредителем МБДОУ «Соколовский детский сад № 10» является муниципальное образование Иланский район. Полномочия и функции учредителя выполняет администрация Иланского района Красноярского края. Полномочия учредителя администрация Иланского района Красноярского края делегирует управлению образования администрации Иланского района. МБДОУ «Соколовский детский сад № 10» осуществляет образовательную деятельность - дошкольное образование.

Юридический адрес Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Соколовский детский сад № 10»: Красноярский край, Иланский район, с.Соколовка, ул. Просвещения, 46.

Медицинский кабинет расположен по адресу: 663816, Красноярский край, Иланский район, с. Соколовка, ул. Просвещения, 46.

1. Экспертиза условий оказания медицинской помощи в медицинском кабинете.

На настоящую экспертизу заявлена следующая медицинская помощь, оказываемая в медицинском кабинете по адресу: 663816, Красноярский край, Иланский район, с. Соколовка, ул. Просвещения, 46.

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

сестринскому делу.

1.1 Экспертиза архитектурно - планировочного решения, площади помещений.

При оценке планировочного устройства помещений установлено следующее.

Медицинское помещение размещается на втором этаже, отдельно стоящего двухэтажного здания на территории жилой застройки, в соответствии с требованиями главы 1 п. 2.1. СанПиН 2.1.3.2630-10, раздела 4, п. 4.1, п. 4.3. СанПиН 2.4.1.3049-13.

В ходе оценки набора, площади помещений установлено следующее.

Высота помещений не менее 2,6 м, что соответствует требованиям главы 1 п. 3.1. СанПиН 2.1.3.2630-10.

Медицинский кабинет имеет самостоятельный вход с коридора, что соответствует требованиям раздела 4 п. 4.22. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Имеются следующие помещения: медицинский кабинет площадью – 15, 3 м² (при нормируемой не менее 12,0м²), сан узел с хранением уборочного инвентаря, дезинфицирующих средств площадью - 6,0 м², (при нормируемой не менее 6 м²). Площадь медицинского помещения соответствует требованиям раздела 4 п. 4.21, п. 4.22 СанПиН 2.4.1.3049-13.

По результатам проведенной экспертизы установлено, что размещение и планировочное устройство в медицинском кабинете соответствует требованиям главы 1 п. 2.1. СанПиН 2.1.3.2630-10, раздела 4, п. 4.1, п. 4.3. СанПиН 2.4.1.3049-13.

1.2. Экспертиза внутренней отделки помещений.

Внутренняя отделка помещений соответствует их функциональному назначению: в медицинском кабинете стены и потолки окрашены водостойкой краской. Пол покрыт линолеумом, края линолеума у стен подведены под плинтуса. В санузле стены облицованы кафельной плиткой на высоту 1,60м., остальная часть стен и потолков окрашены водостойкой краской. Пол покрыт керамической плиткой, что соответствует требованиям главы 1 п.4.2, п.4.3, п. 4.4, п.4.5. СанПиН 2.1.3.2630-10.

В местах установки раковины предусмотрена отделка стен кафельной плиткой на высоту 1.60м от пола и на ширину 20см с каждой стороны, что соответствует требованиям главы 1 п. 4.6 СанПиН 2.1.3.2630-10.

По результатам проведенной экспертизы установлено, что внутренняя отделка в медицинском кабинете соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10.

1.3. Экспертиза условий водоснабжения и водоотведения.

Здание подключено к поселковым централизованным сетям водоснабжения, что соответствует требованиям главы 1 п.5.1. СанПиН 2.1.3.2630-10. В медицинском кабинете, туалете установлены умывальники с подводкой холодной и горячей воды, оборудованные смесителями, что соответствует требованиям п. 5.5 СанПиН 2.1.3.2630-10.

Имеется резервное горячее водоснабжение (водонагреватель накопительного типа) в медицинских кабинетах, что соответствует требованиям главы 1 п.5.4 СанПиН 2.1.3.2630-10.

В соответствие главы 1 п. 5.9 СанПиН 2.1.3.2630-10 - имеется санузел для персонала, который обеспечен туалетной бумагой, средствами для мытья рук.

Канализация – местная со сбросом стоков в существующий водонепроницаемый выгреб, что соответствует требованиям п. 3.2 СП 2.1.5.1059 – 01.

По результатам проведенной экспертизы установлено, условия водоснабжения и водоотведения в медицинских кабинетах соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10.

1.4. Экспертиза отопления, вентиляции, микроклимата и воздушной среды помещений.

Отопление - от местной котельной. В помещении нагревательные приборы имеют гладкую поверхность, допускающие легкую очистку, что соответствует требованиям главы 1 п. 6.1 СанПиН 2.1.3.2630-10.

В медицинском кабинете имеется возможность естественного проветривания за счет форточек, что соответствует требованиям главы 1 п.6.4 СанПиН 2.1.3.2630-10.

Измеренные параметры микроклимата в медицинском кабинете находятся в пределах допустимых значений, что соответствует требованиям главы 1 п. 6.1 СанПиН 2.1.3.2630-10, п. 5.3 СанПиН 2.2.4.548-96, протокол измерений физических факторов от 15.09.2015г. № 211-613, ИЛЦ.

По результатам проведенной экспертизы установлено, что отопление, вентиляция, микроклимат и воздушная среда в медицинском кабинете соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.2.4.548-96.

1.5. Экспертиза естественного и искусственного освещения.

Освещение смешанное - естественное и искусственное. Естественное освещение за счет стандартных боковых оконных проемов. Искусственное освещение осуществляется за счет люминесцентных ламп, в соответствии с требованиями главы 1 п. 7.7 СанПиН 2.1.3.2630-10.

В кабинете на потолке, установлены светильники общего освещения, сплошные (закрытые) рассеиватели, в соответствии с требованиями п. 7.8 главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10.

Измеренные уровни искусственной освещенности на рабочей поверхности в кабинете приема в пределах нормы, что соответствует требованиям п. 3.3.1 СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03, п. 2.3.4. СанПиН 2.2.1./2.1.1.2585 -10, главы 1 п. 7.5. СанПиН 2.1.3.2630-10 приложения 5, протокол измерений физических факторов от 15.09.2015г. № 211-613, (ИЛЦ).

В кабинете приема рабочее место персонала оборудовано переносным светильником для осмотра, что соответствует требованиям главы 1 п. 7.11, п. 7.12 СанПиН 2.1.3.2630-10.

По результатам проведенной экспертизы установлено, что организация естественного и искусственного освещения в медицинском кабинете соответствует требованиям главы 1 раздела 7 СанПиН 2.1.3.2630-10 приложения 5, п. 3.3.1 СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03, п. 2.3.4. СанПиН 2.2.1./2.1.1.2585 -10.

1.6. Экспертиза инвентаря и технологического оборудования.

Оценивая инвентарь и технологическое оборудование кабинета установлено следующее.

В медицинском кабинете - поверхности медицинской мебели и оборудование устойчивое к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям главы I п. 8.8. СанПиН 2.1.3.2630-10.

В кабинете приема установлено оборудование: стол рабочий, шкаф медицинский, стулья, шкаф для документов, ростомер, весы. Размещение оборудования в медицинском кабинете обеспечивает свободный доступ и доступность для уборки и обслуживания, что соответствует требованиям главы 1 п. 8.2 СанПиН 2.1.3.2630-10.

Установлен шкаф для хранения верхней одежды и спецодежды, что соответствует требованиям главы 1 п. 15.11.1., п. 15.11.3. СанПиН 2.1.3.2630-10.

По результатам проведенной экспертизы установлено, что инвентарь и технологическое оборудование в медицинском кабинете соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10.

1.7. Экспертиза условий обращения с медицинскими отходами.

При выполнении медицинских работ (услуг) образуются медицинские отходы классов «А», «Б», «Г» согласно СанПиН 2.1.7.2790-10. Специальные одноразовые, герметичные пакеты имеют должную маркировку: белые пакеты (класса А, неопасные) - для неинфицированной использованной бумаги; желтые пакеты (класса Б, опасные) - материалы и инструменты, загрязненные кровью или

биологическими жидкостями больного. Отходы класса «Г»- люминесцентные лампы.

Сбор отходов класса "А" (бумажные отходы) осуществляется в одноразовые пакеты белого цвета, устанавливаемые в многоразовые емкости.

Отходы класса «Б» (салфетки, перчатки) обеззараживают в местах их образования. Не острые отходы собирают в одноразовую мягкую упаковку (пакеты) желтого цвета, что соответствует требованиям п.п. 4.10; 4.11. СанПиН 2.1.7.2790-10. Отходы класса Б - шпателя одноразовые, после обеззараживания с кабинета направляются (ежедневно) в помещение для временного хранения на оборудованную площадку, (в амбулаторию), что соответствует п. 6.4 СанПиН 2.1.7.2790-10, согласно представленному договору.

Сбор и хранение отходов классов «А» проводится в металлические контейнеры. В соответствие требований п. 6.4. СанПиН 2.1.7.2790-10 сбор отходов разных классов проводится в различные контейнеры, которые имеют различимые отличия, т.е. маркировку контейнер для отходов класса «А» и отходов класса «Б». Емкости для отходов класса «А» подлежат мытью и дезинфекции раз в неделю, емкости для отходов класса «Б» подлежат мытью после каждого опорожнения, что соответствует п. 7.3. СанПиН 2.1.7.2790-10.

В соответствии с требованиями п. 2.17. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10, п.6.5 СанПиН 2.1.7.2790-10 - контейнерная площадка расположена на расстоянии более 25 м от здания. Площадка огорожена. Контейнеры герметичны, влагонепроницаемы (металлические), имеются крышки.

Отходы класса «Г» (ртутьсодержащие лампы, термометры, остатки лекарственных средств) транспортируются для временного хранения, что соответствует требованиям п. 4.27. СанПиН 2.1.7.2790-10.

Представлена инструкция обращения с медицинскими отходами, утвержденная руководителем, в которой определены ответственные сотрудники и процедура обращения с медицинскими отходами, что соответствует требованиям п. 3.2. СанПиН 2.1.7.2790-10. Представлена схема обращения с медицинскими отходами утвержденная руководителем, разработанная в соответствии с требованиями п. 3.7. СанПиН 2.1.7.2790-10.

Условия обращения с медицинскими отходами соответствуют требованиям п. 2.17. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.1.7.2790-10.

1.7. Экспертиза соблюдения противозидемического режима при оказании медицинской помощи, в соответствии с требованиями санитарных правил.

Теоретическая подготовка медицинского персонала по вопросам соблюдения текущего санитарно-противозидемического режима и обработки используемых изделий медицинского назначения и оборудования организована 2 раза в год с проведением семинаров и с последующей сдачей зачета, что соответствует п. 11.1., п. 12.1. глава 1, п. 1.1. глава 2 СанПиН 2.1.3.2630-10.

В медицинском кабинете работает - 1 человек, средний медицинский персонал (медицинская сестра). Режим работы с 8.00 часов до 9.00 часов.

Средствами индивидуальной защиты (халаты, перчатки, маски) персонал обеспечен в достаточном количестве, что соответствует требованиям главы 1 п. 15.10 СанПиН 2.1.3.2630-10.

В соответствии главы 1 п. 15.15. СанПиН 2.1.3.2630-10 медицинский персонал обеспечен в достаточном количестве комплектами сменной одежды (халатами, шапочками). Комплектов сменной одежды в количестве – 3.

В соответствии главы 1 п. 15.17. СанПиН 2.1.3.2630-10 смена одежды персонала производится своевременно.

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу.

В кабинете приема для осмотра имеются одноразовые стерильные шпатели в индивидуальной промышленной упаковке, обработанные термометры. Дезинфекция термометров предусмотрена в 0,5 % раствор «Ника - Амицид» с экспозицией 60 минут. Шпателя предусмотрено после дезинфекции в 0,5 % раствор «Ника - Амицид» с экспозицией 60 минут, утилизировать как отходы класса «Б». В кабинете имеются и промаркированы емкости для дезинфекции шпателей, термометров. Емкости достаточных размеров, с указанием наименования, концентрации, даты приготовления и конечного срока реализации дезинфектанта.

В медицинских кабинетах имеются средства индивидуальной защиты (очки, маски, перчатки, спецодежда) на случай аварийной ситуации, что соответствует требованиям п. 5.6. Р. 3.5.1904-04.

Личные медицинские книжки установленного образца на персонал имеются. С целью профилактики заболевания туберкулезом персонал обследуется 1 раз в год, в соответствии с п.4.1 СП 3.1.2.3114-13. В личных медицинских книжках имеются записи о проведении профилактических прививок против дифтерии, кори, краснухи, охват прививками составил 100 %, в соответствии с требованиями СП 3.1.2.952-11, СП 3.1.2.3109-13, СП 3.1/3.2.3146-13, Федерального Закона № 157-ФЗ от 17.08.98 г.

Кабинет укомплектован аптечкой для оказания экстренной медицинской помощи. Имеется запас дезинфекционных средств, представлены сертификаты соответствия: «Ника - Амид» сертификат соответствия № РОСС RU. 00011.АЯ 46. срок действия с 20.12.2013 по 20.12.2016г. Для обработки рук имеется кожный антисептик, сертификат соответствия, жидкое мыло с антисептическим эффектом сертификат соответствия № РОСС RU.0001.11.ПК 08. срок действия с 14.05.11г. по 04.05.2016г. Дезинфекционных и моющих средств, для обработки медицинского инструментария, поверхностей оборудования, мебели, уборочного инвентаря, ветоши в помещениях достаточно (2-х месячный запас), по мере необходимости приобретаются. Все помещения, оборудование, медицинский и другой инвентарь содержатся в чистоте. Влажная уборка помещений (обработка полов, мебели, оборудования, подоконников, дверей) осуществляется 2 раза в сутки с использованием моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных к использованию в установленном порядке. Генеральная уборка помещений с

обработкой стен, полов, оборудования, инвентаря, светильников проводится согласно графику 2 раза в месяц, генеральная уборка проводится – 1 раз в неделю, что соответствует требованиям п. 11.7 главы I СанПиН 2.1.3.2630 – 10.

Уборочный инвентарь (ведра, тазы, ветошь, швабры) промаркирован, хранится в шкафу для уборочного инвентаря, что соответствует требованиям главы I п. 11.5, п. 11.11 СанПиН 2.1.3.2630 – 10.

Заключен договор на дератизацию и дезинсекцию, который ежегодно обновляется (представлен). В ходе экспертизы следов жизнедеятельности членистоногих и грызунов в помещениях не обнаружено, что соответствует главы I п. 11.23. СанПиН 2.1.3.2630-10, СП 3.5.3.3223-14, п.5.2, 5.3 СанПиН 3.5.2.1376-03, п.2.3, п.3.2 СП 3.5.1378-03.

1.8. Экспертиза организации производственного контроля.

Согласно требованиям СП 1.1.1058-01, СП 1.1.2193-07. Изменения и дополнения № 1 к СП 1.1.1058-01 программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, представлена и утверждена заведующим.

Выводы:

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

сестринскому делу осуществляются в соответствии санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Заключение:

На основании результатов санитарно-эпидемиологической экспертизы соответствия санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления медицинской деятельности установлено, что здание, строение, сооружение, помещение, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления медицинской деятельности в медицинском кабинете в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Соколовский детский сад № 10» (МБДОУ «Соколовский детский сад № 10») по адресу: 663816, Красноярский край, Иланский район, с.Соколовка, ул. Просвещения, 46:

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

сестринскому делу

соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Исполнитель:

Помощник врача по
общей гигиене

Смирнова В.В.
(Ф.И.О.)


(Подпись)

И.о.заведующий отделом –
Помощник врача эпидемиолога

Михальцова О.В.
(Ф.И.О.)


(Подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Технический директор
Заведующий отделом –
Врач по коммунальной гигиене

Бочарова Л.А.
(Ф.И.О.)


(Подпись)